

Заведующий МБДОУ «Детский сад №1 «Белоснежка»

Утверждаю: 

Акименко Г.Н.



План мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности

(Предписание №35/1/26 от 30.05.2019г.)

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Ответственный	Отметка о выполнении мероприятия
1	Система противопожарной защиты (АУПС, СОиУЭ), смонтированная в здании МБДОУ в 2007 году, не соответствуют действующим нормативным документам по пожарной безопасности, срок эксплуатации установленного оборудования истек. Кабельные линии, используемые при монтаже АУПС, не соответствуют требованиям по огнестойкости для данных систем.	01.06.2021	заведующий	Выполняется по мере финансирования, готовится ПСД
2	Конструктивное исполнение путей эвакуации (коридор, лестница) в учреждении не соответствует требованиям, на путях эвакуации допускается наличие горючих материалов (панелей МДФ).	01.06.2021	заведующий	Выполнено
3	Эвакуационные металлические наружные лестницы со 2-го этажа (2шт) не соответствуют требованиям нормативных документов, а именно по уклону лестницы, по площади ступеней, по исполнению ограждений.	01.06.2021	заведующий	Выполняется по мере финансирования
4	Ширина эвакуационных выходов с 1-го и со 2-го этажа (из групп) менее 1,2 метра, а именно: 0,6 м.	01.06.2021	заведующий	Выполняется по мере финансирования