



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по
Красносулинскому району**

Почтовый адрес: ул. Ворошилова, 18. г. Красный Сулин, Ростовская область, 346350

E-mail: 11ogpn_rnd@mail.ru

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 35/ 1 / 26

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1
«Белоснежка»**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

Начальником ОНД и ПР по Красносулинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области подполковником внутренней службы Мелиховым Григорием Александровичем, в период времени с 14 ч. 00 мин. «22» мая 2019 г. по 18 ч. 00 мин. «30» мая 2019 г. проведено мероприятие по надзору в отношении МБДОУ «Детский сад № 1 «Белоснежка», по адресу: Красносулинский район, п. Первомайский, ул. Карла Маркса, 42
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МБДОУ «Детский сад № 1 «Белоснежка» Акименко Галиной Николаевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п./п.	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(хы) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении)
1	2	3	4	5
1.	Системы противопожарной защиты (АУПС, СОиУЭ), смонтированные в здании учреждения в 2007 году не соответствуют действующим нормативным документам по пожарной безопасности, срок эксплуатации установленного оборудования, согласно паспортов, истек. Кабельные линии используемые при монтаже АУПС не соответствуют требованиям по огнестойкости для данных систем, что нарушает (ФЗ №123 ст.103 п.2) и разработанного на его основании (СП5.13130.2009 изм1. п.13.15.3) с указанием на ГОСТ Р 53315-2009 разд.6 табл.2. Для бесперебойной эксплуатации требуется модернизация в соответствии действующими нормативными документами, после проведения проектных работ.	ППР в РФ п. 61, ФЗ № 123 ст. 83, ФЗ №123 ст.103 п.2, СП СП5.13130.2009 разд.6 табл.2;	01.06.2021	

